УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского округа
_____ Н.А. Соловьев
«20» 08 2026 г.

Программа
по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Зиминского городского округа Иркутской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов расположенных на территории Зиминского городского округа Иркутской области (далее-Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила № 2234, Порядок № 2234), Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190).

1.2. Проверки, в соответствии с настоящей Программой, проводятся с целью выполнения лицами, указанными в пп. 1.2 – 1.6 Правил № 2234 (далее – проверяемые лица) требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пп. 9.1 – 9.4, п.10, пп.11.1 – 11.5 Правил № 2234 (далее также требования готовности).

Задачей проверок являются оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проверяемыми лицами в соответствии с требованиями п. 2 – 6. ч. 1, ч. 2, ч. 4 – 6 Ст.20 Федерального закона № 190.

Предметом проверок является соблюдение обязательных требований, установленных ч. 4 – 6 Ст. 20 Федерального закона № 190, Правилами № 2234.

1.3. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, проверяемыми лицами в соответствии с установленным сроком проведения проверки предоставляется пакет документов (скан-копии на электронном носителе) с сопроводительным письмом, подтверждающих выполнение требований готовности.

1.4. Оценка обеспечения готовности на предмет выполнения требований готовности осуществляется в установленные в настоящей Программе сроки. При необходимости проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

1.5. Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 –2027 годов оформляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 3 к Программе.

1.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 –2027 годов оформляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 4 к Программе.

1.7. Хранение документов (в электронном виде), подтверждающих выполнение требований по готовности, осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского округа Иркутской области.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Настоящее положение о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями ч. 8 – 10 Ст. 20 Федерального закона № 190, требованиями Порядка № 2234 и определяет основные задачи, порядок работы комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду (далее также Комиссия), права и обязанности членов Комиссии.

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Министерства энергетики Российской Федерации, актами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, настоящей Программой.

2.3. Целью формирования Комиссии является проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду проверяемыми лицами.

2.4. Основными задачами Комиссии являются:

а) проверка полноты и достоверности документов, представляемых проверяемыми лицами в соответствии с требованиями пп. 9.1 – 9.4, п.10, пп.11.1 – 11.5 Правил № 2234.

б) оценка готовности на предмет выполнения требований, установленных п. 2 – 6. ч. 1, ч. 2, ч. 4 – 6 Ст.20 Федерального закона № 190;

в) установление уровня готовности к отопительному периоду в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности на основании значения индекса готовности;

г) установление уровня готовности к отопительному периоду проверяемых лиц;

д) оформление результатов проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду проверяемых лиц.

2.5. Комиссия является коллегиальным органом, формируемым органом местного самоуправления - администрацией Зиминского городского округа Иркутской области (далее – ЗГО). Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

2.6. Комиссия имеет право:

а) проводить оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований готовности:

- рассматривать документы, подтверждающие выполнение требований готовности;

- рассчитывать индекс готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности;

- в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливать их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности;

- в отношении проверяемых лиц устанавливать уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности, который определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности;

- приглашать на заседание Комиссии и заслушивать руководителей (уполномоченных представителей) проверяемых лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- оформлять результаты проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее также акт).

б) проводить осмотр объекта оценки обеспечения готовности:

- принимать решение о проведении осмотра объектов оценки обеспечения готовности;

- проводить осмотр объектов оценки обеспечения готовности;

- оформлять результаты проведения осмотра объекта оценки обеспечения готовности.

в) оценивать соблюдение требований нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по выполнению требований обеспечения готовности к отопительному периоду;

г) запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами.

2.7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью

Комиссии и обеспечивает выполнение возложенных на Комиссию задач.

Председатель Комиссии утверждает программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Председатель Комиссии определяет сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта.

Председатель Комиссии определяет дату, место и время проведения заседаний Комиссии, а также утверждает повестку дня заседания Комиссии, подписывает акты, осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.

2.8.Секретарь Комиссии:

- принимает и регистрирует поступившие на рассмотрение Комиссии документы;
- организует подготовку проектов повестки дня заседаний Комиссии и материалов к заседаниям Комиссии;
- обеспечивает информирование членов Комиссии, а также руководителя (уполномоченного представителя) проверяемых лиц о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, а также информирует членов Комиссии об утвержденной председателем Комиссии повестке дня заседания Комиссии;
- не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте ЗГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения;
- обеспечивает подготовку и направление сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности, которая подлежит опубликованию на официальном сайте ЗГО;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Комиссии.

2.9.Члены Комиссии:

- рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований готовности;
- участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносят предложения и высказывают по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией;
- по результатам оценки обеспечения готовности на предмет выполнения требований готовности устанавливают уровень готовности объектов к отопительному периоду объекта оценки готовности;
- по результатам оценки обеспечения готовности на предмет выполнения требований готовности устанавливают уровень готовности к отопительному периоду в отношении проверяемых лиц;
- соблюдают установленные Комиссией ограничения на разглашение информации;
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщают об этом до начала заседания Комиссии;
- принимают участие в осмотре объектов оценки обеспечения готовности;
- подписывают акты.

2.10. В случае, если в период работы Комиссии проверяемым лицом не предоставлен допуск к осмотру объекта оценки обеспечения готовности, не предоставлены документы, подтверждающие выполнение требований готовности, представленные документы, подтверждающие выполнение требований готовности, не позволяют оценить выполнение требований готовности, то Комиссия оценивает требования готовности как невыполненные.

2.11. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения очных

заседаний в целях рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности с выездом на место фактического нахождения объекта (объектов) оценки обеспечения готовности, либо по решению председателя Комиссии удаленно (без выезда).

2.12. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.

Члены Комиссии участвуют в ее заседании лично и по согласованию.

Решения Комиссии принимаются коллегиально на заседании Комиссии путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов Комиссии.

Устанавливается следующий порядок принятия решений и подписания актов проверки в отношении различных категорий проверяемых лиц.

Решение по каждому проверяемому лицу (из числа указанных в пунктах 1–6 перечня, представленного ниже по тексту) принимается членами Комиссии, определёнными для соответствующей категории проверяемых лиц в соответствии с утверждённым составом Комиссии.

Подписание акта проверки осуществляется теми же членами Комиссии, которые принимали решение в отношении соответствующего проверяемого лица.

В целях обеспечения коллегиальности и исключения конфликта интересов составы членов Комиссии, принимающих решение и подписывающих акт, должны быть идентичны по персональному составу для каждой конкретной проверки.

При этом количество членов Комиссии, принимающих решение (и, соответственно, подписывающих акт) в рамках одной проверки, должно быть нечётным.

Недопустимо принятие решения и подписание акта проверки чётным числом членов комиссии.

Если для какой-либо категории проверяемых лиц в утверждённом перечне предусмотрено чётное количество членов Комиссии (например, 4 или 6), Комиссия вправе принять решение о включении (исключении) в состав (из состава) для данной проверки одного члена Комиссии, обеспечивающего нечётное количество голосов.

В случае временного отсутствия кого-либо из членов Комиссии, входящих в состав для проверки конкретной категории лиц, замена такого члена допускается только при условии сохранения нечётного общего количества участников голосования, утверждённого на заседание.

Голосование по решению в отношении проверяемого лица проводится только в присутствии всех членов Комиссии, включённых в состав для данной проверки. Отсутствие хотя бы одного из них без обеспечения нечётного количества присутствующих влечёт перенос заседания (в части рассмотрения вопроса по данному проверяемому лицу).

№ п/п	Проверяемые лица	Члены комиссии, принимающие решение и подписывающие акт
1.	Теплоснабжающие и теплосетевые организации.	Представители администрации Представитель единой теплоснабжающей организации Представитель территориального органа Ростехнадзора
2.	Теплоснабжающая или теплосетевая организация, наделенная статусом «Единая теплоснабжающая организация».	Представители администрации Представитель территориального органа Ростехнадзора
3.	Владельцы тепловых сетей, не	Представители администрации

	являющиеся теплосетевыми организациями.	Представитель единой теплоснабжающей организации Представитель территориального органа Ростехнадзора
4.	Потребители тепловой энергии.	Представители администрации Представитель единой теплоснабжающей организации
5.	Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.	Представители администрации Представитель единой теплоснабжающей организации Представитель Государственной жилищной инспекции
6.	Лица, с которыми в соответствии с ч.1 Ст.164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, или председатель совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальное образование в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.	Представители администрации Представитель единой теплоснабжающей организации Представитель Государственной жилищной инспекции

2.13. В день завершения оценки обеспечения готовности, установленной Программой, Комиссией проводится итоговое заседание по результатам проведения которого не позднее одного рабочего дня Комиссией оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.14. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии имеет право на особое мнение. Особое мнение по принятому решению оформляется на отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прилагается к акту.

3. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду. Срок проведения оценки готовности.

№ п/п	Наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности	Количество объектов, шт.	Срок проведения оценки
Теплоснабжающие организации			
1	Теплоснабжающие и теплосетевые организации	3	с 10.08.2026 по 10.09.2026

Потребители тепловой энергии			
1	Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках		с 01.08.2026 по 31.08.2026
2	Управляющие организации по управлению многоквартирными домами (ТСЖ, ЖСК)	187	с 01.08.2026 по 31.08.2026
3	Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества		с 01.08.2026 по 31.08.2026

4. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций документы, подтверждающие выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ, Порядка № 2234.

5. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных потребителей документы, подтверждающие выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ, Порядка № 2234.

6. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией.

6.1. Комиссия организует взаимодействие теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в целях обеспечения их готовности к отопительному периоду и согласования документации, подтверждающей выполнение нормативных требований по готовности.

6.2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют Комиссии информацию по выполнению требований готовности, указанных в разделе 4 Программы.

6.3. Потребители тепловой энергии представляют Комиссии информацию по выполнению требований по готовности указанных в разделе 5 Программы.

7. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду

7.1. Для расчета индекса готовности к отопительному периоду проверяемых лиц используются следующие формы оценочных листов для расчета индекса готовности к отопительному периоду для:

- теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей (приложение № 1);

- потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (приложение № 2).

Приложение № 1
к программе по проведению оценки
обеспечения готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду
2026-2027 годов на территории Зиминского
городского округа Иркутской области

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$И_{тсо} = К_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + К_{предп} * 0,05 + К_{план} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$К_{закон\ о\ тепл}$	$К_{закон\ о\ тепл} = К_{функ} * 0,05 + К_{режим.налад} * 0,01 + К_{качест} * 0,01 +$		

	теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):					$К_{комм.учет}$ * 0,01 + $К_{кач.строит}$ * 0,25 + $К_{надеж}$ * 0,65 + $К_{резерв}$ * 0,01 + $К_{порядок}$ * 0,01		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$К_{функц}$	$К_{функц}$ = $К_{шт}$ * 0,1 + $К_{согл}$ * 0,1 + $К_{дисп}$ * 0,1 + $К_{перечень}$ * 0,1 + $К_{эксп/произв.инстр}$ * 0,1 + $К_{знаний}$ * 0,1 + $К_{обуч}$ * 0,1 + $К_{отв}$ * 0,1 +		

						$К_{охр.труда}$ * 0,1 + $К_{трен}$ * 0,1		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$К_{шт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой	Показатель наличия соглашения об управлении системой	0,1	$К_{согл}$	$К_{согл} = N_{согл} / N_{всего РСО в системе т/сн}$		

		теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	теплоснабжения					
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{согл}$	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{всего\ РСО\ в\ системе\ т/сн}$	Фактическое значение		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское	0,1	$K_{дисп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	управление					
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	$К_{перечень}$	$К_{перечень} = К_{переченьОПО} * 0,5 + К_{перечень неОПО} * 0,5$		
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственны	0,5	$К_{переченьОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N	х инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО					
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$К_{перечень неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)						
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$К_{экспл/произв.инстр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний,	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов	0,1	$К_{знаний}$	$К_{знаний} = К_{пров\ зн\ не\ ОПО} * 0,5 + К_{пров\ зн\ ОПО} * 0,5$		

		предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности	проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей					
1.6.1. 1			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых	0,5	$К_{пров\ зн\ не\ опо}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	энергоустановок					
1.6.1.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	$К_{пров\ зн\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии	0,1	$К_{обуч}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	или инцидента на опасном производственном объекте					
1.1.8		Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную	0,1	$К_{отв}$	$К_{отв} = К_{отв\ неОПО} * 0,5 + К_{отв\ ОПО} * 0,5$		

		отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО					
1	1.1.8.		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$К_{отв\ неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	1.1.8.		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о	0,5	$К_{отв\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

			назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО					
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	$К_{охр.труда}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)						
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	$К_{трен}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)						
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$К_{режим.налад}$	$К_{режим.налад}$ = $К_{темп.граф}$ * 0,5 + $К_{режим.карт}$ * 0,5		
1.2.1		Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$К_{темп.граф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)						
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	$К_{режим.карт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$К_{качест}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	Федерального закона о теплоснабжении)	докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)						
1.4	Организов	Копии актов	Показате	0	$К_{комм.учет}$	Наличие -		

	ывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав	ль организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	,01		1 Отсутствие - 0		

		узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)						
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также	0,25	$К_{кач.строит}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	Федерального закона о теплоснабжении)	производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае	приемке и оценке качества ремонта					

		эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)						
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$К_{надеж}$	$К_{надеж} = К_{освид} * 0,01 + К_{обслед} * 0,05 + К_{дым.труб} * 0,05 + К_{испыт} * 0,01 + К_{гидр} * 0,4 + К_{шурф} * 0,01 + К_{очист.промыв} * 0,4 + К_{электр.сопр} * 0,01 + К_{насос стан} * 0,01 + К_{топл} * 0,03 + К_{матер} * 0,01 + К_{страх} * 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных	Показатель наличия паспортов паровых и (или)	0,01	$К_{освид}$	$К_{освид} = К_{освид\ не\ ОПО} * 0,5 + К_{освид\ ОПО} *$		

		котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при	водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации			0,5		
1.6.1. 1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока	0,5	$К_{освид\ не\ опо}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил	эксплуатации					
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	$К_{освид\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)						
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	$К_{обслед}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)						
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	$К_{дым.труб}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, $К_{дым.труб}$ принимается равным 1.		

		Правил)						
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	$К_{испыт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $К_{испыт}$ принимается равным 1		

		пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)						
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$К_{гидр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $К_{гидр}$ принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением	0,01	$К_{шурф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены		

		непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке			воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $К_{шурф}$ принимается равным 1		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$К_{очист.промывв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.8		Акт измерений	Показатель наличия актов	0,01	$К_{электр.сопр}$	Наличие - 1		

		удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов			Отсутствие - 0 В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $К_{электр.сопр}$ принимается равным 1		
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$К_{насос.стан}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных	0,03	$К_{топл}$	$К_{топл} = К_{догтопл} * 0,5 + К_{запаст} * 0,5$		

		законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком	нормативов запасов топлива					
1.6.1 0.1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$К_{догтопл}$	$К_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров $К_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.1 0.2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$К_{запаст}$	$К_{запаст} = 1$, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $К_{запаст} = 0$, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$		
1.6.1 0.2.1			Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн	-	$Запас_{факт}$	Фактическое значение		
1.6.1 0.2.2			Утвержденный нормативный	-	$Запас_{норма т}$	Фактическое значение		

		определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <5> (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	объем запаса топлива, тысячи тонн					
1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$К_{матер}$	$К_{матер} = \frac{К_{ин}}{К_{пед}}$		
1.6.11.1				-	$К_{инвент}$	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств		

		выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6>				механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации		
1.6.1 1.2				-	$К_{перечня}$	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню		

		(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)						
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	$К_{страх}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)						
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии,	0,01	$К_{резерв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <7>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий,	объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения					

		определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)						
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	$К_{порядок}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	Федерального закона о теплоснабжении)	объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)						
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в	0,05	$К_{предп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных	нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной	отопительный период					

	пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта	безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и						

	333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	$К_{план}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$И_{потр} = К_{закон\ о\ тепл} * 0,85 + К_{жил.\ фонд} * 0,06 + К_{газ} * 0,02 + К_{предп} * 0,05 + К_{план} *$		

						0,02		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$К_{закон\ о\ тепл}$	$К_{закон\ о\ тепл} = К_{безопасн} * 0,8 + К_{режим} * 0,03 + К_{задолж} * 0,15 + К_{учет} * 0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями	0,8	$К_{безопасн}$	$К_{безопасн} = К_{промыв} * 0,31 + К_{гидр} * 0,31 + К_{арм} * 0,01 + К_{отв} * 0,01 + К_{испыт} * 0,31 + К_{перечень} * 0,01 +$		

	сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		безопасности			$К_{экспл/произв.инстр}$ * 0,01 + $К_{паспорт.тепл.пункт}$ * 0,01 + $К_{шт}$ * 0,01 + $К_{регул.темпер}$ * 0,01		
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	$К_{промыв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)						
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	$К_{гидр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)						
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	$К_{арм}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)						
1.1.4		Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	$К_{отв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)						
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок,	0,31	$К_{испыт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов					
1.1.6		Организационно-	Показатель наличия перечня	0,01	$К_{перечень}$	Наличие - 1		

		распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО			Отсутствие - 0		
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями	Показатель наличия эксплуатационны	0,01	$К_{экспл/произв. инстр}$	Наличие - 1 Отсутс		

		пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	х инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственны х инструкций			твие - 0		
1.1 .8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам,	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0, 01	$К_{паспорт.тепл.}$ пункт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)						
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	$К_{шт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие	Показатель наличия актов или документов,	0,01	$К_{регул.темпер}$	Наличие - 1 Отсутс		

		проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды			твие - 0		
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11,	Показатель обеспечения соблюдения	0,03	$К_{режим}$	$К_{режим} = К_{врез} * 0,5 + К_{тех.готов} * 0,5$		

	указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	11.5.19 пункта 11 Правил	указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии					
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$К_{врез}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$К_{тех.готов}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)						
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$К_{задолж}$	$К_{задолж} = К_{договор} * 0,05 + К_{свер} * 0,95$		
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$К_{договор}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные	Показатель отсутствия задолженности	0,95	$К_{свер}$	Наличие - 1 Отсутс		

		тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности			твие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$К_{учет}$	$К_{учет} = К_{провер.уз.уч} * 0,5 + К_{провер.кип} * 0,5$		

1.4.1	требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$К_{провер.уз.уч}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$К_{провер.кип}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		11.5.15 пункта 11 Правил)						
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$К_{жил.фонд}$	$К_{жил.фонд} = К_{контур} * 0,7 + К_{дезинф} * 0,3$		
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$К_{контур}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и	0,3	$К_{дезинф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21,	горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы					

		оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)						
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$К_{газ}$	$К_{газ} = К_{дым.вент} * 0,5 + К_{догов.тех.обсл} * 0,5$		
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$К_{дым.вент}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2			Показатель наличия	0,5	$К_{догов.тех.обсл}$	Наличие - 1		

	услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)		действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме			Отсутствие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$К_{предп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений	разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						

	требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)							
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	$К_{план}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Приложение № 2
к программе по проведению оценки
обеспечения готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду
2026-2027 годов на территории Зиминского
городского округа Иркутской области

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
_____-_____ годов

_____ "___" _____ 20____ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "___" _____ 20___ г., утвержденной постановлением администрации Зиминского городского округа Иркутской области от _____ № _____ с "___" _____ 20___ г. по "__" _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

_____
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

№№ _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение № 3
к программе по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Зиминского городского округа Иркутской области

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду _____-_____ годов

Выдан

_____

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

…….. №№.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____№_____

_____

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами (ом) оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"__" _____ 20____ г. _____
(подпись, расшифровка подпись руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готов к отопительному периоду)